



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпили запитвания с вх. № 92-ф-835/21.08.2018 год. и № 92-ф-837/ 22.08.2018 г. , Ви уведомяваме за следното разяснение, относно процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос“, е уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00195-2018-0006:

Въпрос 1: Във връзка с Отговор на запитване, публикувано от Възложителя на 20.08.2018г., относно позиция „Подложки от пясък“ за ул. „Станционна“, ул. Паскал Янакиев , ул. „Цар Освободител“ от ДСК до Автогара, ул. „Д. Карагъзов“ до ул. „Цар Освободител“, Възложителят е дал отговор на Въпрос №5, цитирам: *Да, потвърждаваме, че гореописаната позиция се отнася за изпълнението на пясъчна основа под настилка от бетонови плочи 40/40/5*

В отговор на следващия въпрос, Въпрос №6, Възложителят е отговорил, цитирам. *„Тротоарите трябва да се изпълняват по приложения към проекта детайл. В КСС Позицията „Подложки от пясък“ следва да се чете: 15 см несортиран трошен камък фракция 0-25 и 3 см циментово-пясъчен разтвор“.*

При така дадените отговори от Възложителя става ясно, че участниците в своите калкулации не следва да предвиждат пясък като материал, а комбинация от несортиран трошен камък и циментово пясъчен разтвор, които следва да се положат в горепосочените дебелини. Само по себе си това тълкуване представлява промяна в количествено-стойностната сметка, представена от Възложителя при обявяване на процедурата.

Моля Възложителят да предостави актуализирана КСС с коректно наименование на позицията „Подложки от пясък.“

Отговор 1: Възложителят не счита, че е наложителна промяна в публикуваната КСС. Участниците следва да се съобразят с дадените вече разяснения, които са неразделна част от документацията.

Въпрос 2: В документацията на настоящата поръчка в Приложение№2 Техническо предложение е т.3 е изписано: *„Декларираме, че сме съгласни със съдържанието на приложения проект на договор и приемаме клаузите в него,„*респективно в приложеният Проект на договор в глава VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чл. 13 е изписано: *„...да се спазва императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя и проектанта* ”

Въпрос: На какво основание Възложителят вменява на участниците в обществената поръчка задължения съгласно разпоредбите на ЗУТ отнасящи се до проектанта, като се има предвид,

че обявеният от възложителя предмет на поръчката е „строителство“ ?

Отговор 2: Виж отговор 2.1. на разяснения с изх. № 92-Ф-827 /1/ от 20.08.2018 г.

Забележка: Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка.

Васил Иванов Едрев

Кмет на община Айтос

