



ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Изх.№ 94-00-1095 / 19.11.2018г.

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпили запитвания с вх. № 92-Ф-1076/13.11.2018 год. и вх.№ 92-Ф-1092 / 16.11.2018г., Ви уведомяваме за следното разяснение, относно процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос.“, разделена на три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Водоснабдяване на с.Мъглен, община Айтос“; Обособена позиция 2: „Водоснабдяване на с.Карагеоргиево, община Айтос“; Обособена позиция 3: „Външно водоснабдяване на с.Чукарка, община Айтос“, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: **00195-2018-0008**

Относно обособена позиция 1

В приложената КС за Обособена позиция 1: „Водоснабдяване на с.Мъглен, община Айтос“ са предвидени за доставка и монтаж 340 бр. гърнета за ТСК, а само 1 бр. ТСК 1” и 1 бр. ТСК 1 ½”. В монтажния план - чертеж № 3 са показани общо 340 бр. ТСК: 337бр. – 1” и 3 бр. 1 ½”.

Въпрос № 1: Колко ТСК трябва да бъдат доставени и монтирани?

Отговор № 1: Съгласно проекта на всички водопроводни отклонения трябва да се монтират ТСК. В монтажния план - чертеж № 3 са показани общо 340 бр. ТСК: 337бр. – 1” и 3 бр. 1 ½”. Следва да бъдат доставени и монтирани 340 бр. чугунени гърнета за ТСК, окомплектовани с ТСК: 337бр. – 1” и 3 бр. 1 ½”

Въпрос № 2: Следва ли в КС да бъдат увеличени бройките на ТСК?

Отговор № 2: В КС не е допустимо увеличение на одобрените по договора на Община Айтос и ДФ „Земеделие“ бройки на ТСК. В цената на гърнетата трябва да бъде предвидена и цената за ТСК

Въпрос № 3: Когато участник подава оферта за трите обособени позиции, допустимо ли е един и същи екип от ключови експерти да бъде приложен и за трите обособени позиции.

Отговор № 3: Изискванията за екипа на участниците е за всяка обособена позиция по отделно, т.е. ако участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, то следва да предложи екип за всяка от обособените позиции за които подава оферти.

Забележка: Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка.



МАРИАНА ДИМОВА
Зам.-кмет на Община Айтос
Заповед за заместване
№ РД-08-1086 / 22.12.2016г.