



# ОБЩИНА АЙТОС

## ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА АЙТОС

Изходящ № 92-4-358  
Дата: 26.03/2015г.

### ДО УЧАСТНИЦТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С

**ПРЕДМЕТ:** „Осъществяване на текущ ремонт на сградите на Община Айтос и второстепенните ѝ разпоредители с бюджетни средства през 2015 год.“ по позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Осъществяване на текущ ремонт на сгради на Община Айтос през 2015 год.“, Обособена позиция № 2: „Осъществяване на текущ ремонт на сгради на „ОЦЗУ“ при Община Айтос през 2015 год.“ и Обособена позиция № 3: „Осъществяване на текущ ремонт на сгради на „КОВЗС“ при Община Айтос през 2015 год.“

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило, на основание чл.101б, ал.6 от Закона за обществените поръчки, запитване относно процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на текущ ремонт на сградите на Община Айтос и второстепенните ѝ разпоредители с бюджетни средства през 2015 год.“ по позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Осъществяване на текущ ремонт на сгради на Община Айтос през 2015 год.“, Обособена позиция № 2: „Осъществяване на текущ ремонт на сгради на „ОЦЗУ“ при Община Айтос през 2015 год.“ и Обособена позиция № 3: „Осъществяване на текущ ремонт на сгради на „КОВЗС“ при Община Айтос през 2015 год.“, правя следните разяснения:

#### ВЪПРОС 1:

5.	Тухлена зидария 25см	м3	
----	----------------------	----	--

Моля да уточните с какви тухли да се оферира позицията – плътни 25/12/6 или решетъчни 25/24/12 см.

**ОТГОВОР 1:** Решетъчни 25/24/12 см.

#### ВЪПРОС 2:

6	Мазилка по стени варова	м3	
---	-------------------------	----	--

Моля да уточните вярна ли е дименсията м3?

**ОТГОВОР 2:** В случая е допусната техническа грешка. Дименсията е м2.

#### ВЪПРОС 3:

14	Ламинат по подове	м2	
----	-------------------	----	--

Моля да уточните техническите параметри на ламината – дебелина и клас на износоустойчивост.

**ОТГОВОР 3:** Минимум 8 мм, минимум С31.

#### ВЪПРОС 4:

15.	Хидроизолация 1 пласт, покриви 4 мм	м2	
-----	-------------------------------------	----	--

Моля да уточните хидроизолацията с минерална посипка или без.

**ОТГОВОР 4:** Хидроизолацията следва да е с минерална посипка.

**ВЪПРОС 5:**

16.	Обшивка около комини	м2	
-----	----------------------	----	--

Моля да уточните вида на материала за обшивката около комина.

**ОТГОВОР 5:** Поцинкована ламарина, t = 0,8 мм.

**ВЪПРОС 6:**

18.	Доставка и монтаж на PVC дограма	м2	
-----	----------------------------------	----	--

Моля да уточните камерността и отворяемостта на дограмата.

**ОТГОВОР 6:** Петкамерна, 50 %отваряемост, К – стъкло.

**ВЪПРОС 7:**

**ОБРАЗЕЦ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Елементи на ценообразуване:

2.1 часова ставка.....

2.2 допълнителни разходи върху труд.....

2.3 допълнителни разходи върху механизация.....

2.4 доставно-складови разходи /или цена на км превоз/.....

2.5 печалба .....

**2.6 цена на материалите.....**

Основание за Нвр и разход на материали.....

Моля да потвърдите, че под т.2.6 „цена на материали” имате предвид обща цена на материалите на всички видове дейности, посочени в ОБРАЗЕЦ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

**ОТГОВОР 7:** Под т.2.6 се разбира основаниято за доказване на материалите. Обикновено е по фактура, но някои от участниците може да има друго основание – например да е производител.

**ВЪПРОС 8:**

В РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ от документацията в т.2 освен всички други елементи за ценообразуване, които са изброени в ОБРАЗЕЦ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, сте включили и още един „цена за мсм на механизацията”. Разбираме, че елементите на ценообразуване не са предмет на оценка на офертите, но ще се ползват за ценообразуването при възникване на „неописани дейности”.

Моля да уточните, кои елементи за ценообразуване да посочим и да уеднаквим критериите си.

**ОТГОВОР 8:** Следва да се посочат елементите на ценообразуване, които са изброени в образеца на ценовото предложение.

ВАСИЛ ЕДРЕВ  
Кмет на Община Айтос

