


ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ



До

г-н Атанас Маринов-общински съветник
от „БСП за България“

До

г-н Красимир Енчев-председател на Общински съвет Айтос

Във връзка с Ваше заявление с входящ номер 61-00-120/05.08.2024 г.
Ви уведомяваме, че:

- В договора за продажба са заложили изискванията, при които Общинският съвет е разрешил продажбата.
- За посоченият строеж има ПУП-План за регулация и застрояване с дата на влизане в сила на 03.04.2024 г.
- Представен е проект одобрен с дата 25.06.2024 г. и е издадено разрешение за строеж 67/25.06.2024 влязло в сила на 12.07.2024 г.
- На 29.07.2024 г., работна група от общинска администрация гр. Айтос, извършиха оглед на място в УПИ I, кв.21 „б“ по плана на гр. Айтос, при който беше установено следното:

На място се извършват изкопни дейности с багер и тежкотоварна техника, за реализирането на проект на „Сграда за търговия и обществено обслужване“ в УПИ I, кв.21 „б“ по плана на гр. Айтос. В средата, по дължината на терена, на около 2 – 3 м. под земята преминава подземно бетоново съоръжение направено от П - образни панели с правоъгълна форма и размери- дължина около 3 м. и дълбочина около 1, 5 м. Съоръжението отвежда скатни води от северния край на гр. Айтос в река Айтоска. Отвеждащото съоръжение се ремонтира и част от панелите са демонтирани.

За да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства, с писмо с изх.№ 92-Ф-744(1)/29.07.2024 г., сме поискали сведения от Възложителя „кое е наложило тези действия и има ли налична проектна документация?“

С писмо с наш вх.№ 92-Ф-832/19.08.2024 г., Възложителят е представил обяснения, в които е изложил, че съоръжението е било силно компрометирано и се е нуждаело от спешни ремонтни дейности, с цел подобряване на пропускателната способност и риск от наводнение.

- Тъй като и двата строежа са трета категория преписките са предадени на РДНК- гр.Бургас.

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС
ВАСИЛ ЕДРЕВ

